

北京平路源环境治理有限公司

重大突发事件事态发展和应急处置情况

平谷区 2017 年农村治污工程建设单位为北京平路源环境治理有限公司，施工总承包部单位为中电建路桥集团有限公司。2019 年 4 月项目在进行王辛庄镇西古村西古大街 106 号 P8 检查井施工时，劳务私自将燃气管道砌筑在污水检查井内，用混凝土进行包封。2021 年 9 月 26 日因污水管道排水不畅，村民为了疏通管道使其门口的检查井内污水及时排出，便私自将 P8 号污水检查井打开，用电钻进行疏通作业。在疏通过程中将燃气管道凿破造成燃气泄漏并燃烧，26 日下午事故发生后村民拨打了燃气电话，燃气公司接到通知后到场进行维修，并废除了原有燃气管道将燃气管道改为地上。

事故发生后平路源公司接到通知后立即赶到现场并启动了应急预案，燃气维修拆改完成后，召开了紧急会议，总结了该事故发生的原因及管理上的责任，安排部署对已完工程进行全面排查，认真吸取教训，规定时间完成排查并上报排查报告。平路源作为运营单位日后运维过程中将建立完善的应急制度、与燃气对接机制及运维方案，并联合各村委对各村居民加强管线保护的宣传力度，用广播的方式向每位村民发出告知，同时组织培训专业的人员对现场进行定期的检查巡视工作，一经发现污水跑冒或检查井积水问题，严禁私自处理，做好现场保护并及时上报，总包单位将联合运营单位及燃气人员共同到现场进行妥善处理，杜绝安全事故的再次发生。